

Краевое государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания
«Тинской психоневрологический интернат»

ПРИКАЗ

«09» января 2023г.

п.Тинской

№ 14 -ПД

об утверждении графика проведения плановых проверок
работоспособности систем противопожарной защиты

В соответствии с требованиями п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства от 16.09.2020г. №1479 и ГОСТа Р 57974—2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования»

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить график проведения плановых проверок работоспособности систем противопожарной защиты (далее ППЗ) (приложение №1).
2. Назначить специалиста по ОТ Миллер О.Ю. ответственной за проведение проверок работоспособности ППЗ с привлечением представителя обслуживающей организации обученного и имеющего соответствующую квалификацию;
3. Ежемесячно проводить осмотр и проверку работоспособности автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, автоматических установок пожаротушения, пожарных основных рабочих и резервных насосных агрегатов в учреждении;
4. Два раза в год (весна, осень) проводить проверку работоспособности систем внутреннего противопожарного водопровода с обязательной проверкой на водоотдачу.
5. Информацию о результатах осмотра и проверки работоспособности систем ППЗ вносить в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Директор КГБУ СО «Тинской
психоневрологический интернат»

В.А.Анцибалов

с приказом ознакомлены:

специалист по ОТ
О.Ю.Миллер



«11» января 2023г.

Приложение № 1
к приказу № 3-П - ПД
от «09» Августа 2023г.

ГРАФИК

Проведения плановых проверок работоспособности систем противопожарной защиты
на объекте: КТБУ СО «Тинской всихоневрологический интернат» по адресу: п.Тинской, ул.Лазо д. 75

Наименование противопожарного оборудования АПС и СОУЭ	Месяц проведения проверки											
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Автоматические установки пожаротушения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Внутренний противопожарный водопровод						X						X
Пожарный основной рабочий и резервный насосы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

X – техническое обслуживание

Специалист по
охране труда

О.Ю.Милгнер